


PRJ  
R+1



PHE  
R+1



AFA  
Toiture



**ZONE EN ENCEINTE  
OBJET D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX**

**ZONE EN ENCEINTE  
OBJET D'UNE DEMANDE  
D'AUTORISATION DE TRAVAUX**

**LEGENDE**

	Locaux du groupe A (suivant Article 2-1 de l'Arrêté du 18 juillet 2006) Locaux soumis aux titres Ier et II de l'Arrêté du 18/07/2006		Local technique extracteur désenfumage conforme aux prescriptions de l'article 4.7.5 de l'instruction technique n°246 à savoir : - Local séparé des volumes adjacents par des parois CF au degré 1 heure - Porte d'accès au local CF de degré 1/2 heure équipé d'un ferme-porte		Désenfumage mécanique
	Locaux du groupe B (suivant Article 2-2 de l'Arrêté du 18 juillet 2006) Locaux soumis aux titres Ier et III du règlement de l'Arrêté du 18/07/2006		Cellule OD et CProu : Extraction de fumées de type naturelle. Commande réalisée depuis le CMSI situé dans le PCH		Désenfumage naturel
	Cuisine dédiée à la préparation des repas répondant aux dispositions des Articles GG de l'Arrêté du 25 juin 1980 modifié, conformément aux dispositions de l'article 65 de l'Annexe à l'Arrêté du 18 juillet 2006		Bâtiment relevant du Code du Travail (ne recevant pas de public)		Désenfumage cage escalier hors SSI Commande manuelle du désenfumage au niveau d'accès et sous protection mécanique pour les escaliers accessibles aux détenus
	Locaux particuliers (titre III, Article 63 de l'Annexe de l'Arrêté du 18 juillet 2006) Locaux isolés des autres locaux et dégagements par des murs coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120) et des portes coupe-feu une heure (EI 60) équipées de ferme-porte.		Établissement Recevant du Public de 5ème catégorie relevant de l'Arrêté du 22 juin 1990 (Articles PE1 à PE30)		Colonne Sèche
					R.I.A.



**CENTRE PENITENTIAIRE DE VANNES  
CHAPEAU ROUGE (56)**

Maitre d'Ouvrage API		Immeuble Okabe 87 av. de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre	tél. : 01 88 28 88 00 e-mail : api.contact@api-justice.fr
Assistance Maitre d'Ouvrage MOIT MACDONALD		15/17 rue Traversière 72012 Nantes	tél. : 01 87 40 67 05 e-mail : jerome.spiering@moitmac.com
Assistance Maitre d'Ouvrage BIM ALYOS ingénierie		1703, route de Gourmay 76100 Phéaux	tél. : e-mail : bim@alyosingenierie.fr
Contrôleur Technique Bureau VERITAS		2, rue de Suède - BP 90404 56404 Auray CEDEX	tél. : 02 97 37 25 99 e-mail :
SPS Bureau VERITAS		2, rue de Suède - BP 90404 56404 Auray CEDEX	tél. : 02 97 37 25 99 e-mail :
Entreprise Générale Mandataire LEON GROSSE		22 chemin de la vie Guersse 69500 Bron	tél. : 04 78 78 81 00 e-mail : et.co-vannes@leongrosse.fr
Architecte GROUPE 6 SAS		12 rue des Arts et Métiers CS 70069 38026 Grenoble Cedex 1	tél. : 04 38 21 03 58 e-mail : cp@vannes@groupe-6.com
Bureau d'Etudes Techniques (CFVCFPA - Sécurité active - CS8)		22 chemin de la vie Guersse 69500 Bron	tél. : 04 78 41 23 10 e-mail : beteg@beteg-sarl.fr
BETEG SARL		18 rue de la Petite Senivière 6871217 44312 Nantes	tél. : 02 51 89 50 50 e-mail : herve.jehanno@edeis.com
Bureau d'Etudes Techniques (CVCD - Plomberie)		171173 rue Léon Blum 69100 Villeurbanne	tél. : 04 72 76 06 90 e-mail : contact@eod.fr
Bureau d'Etudes Environnement EOD Ingénieurs Conseils			

**Permis de Construire  
(M2 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES)**



PC40.5b - Plan sécurité niveau 1 AFA-LPHE-PREJ								DATE: 16/12/2024
CPV	PC	BTG	INC	PLN	TZO	N01	2925	A
PROJET	PHASE	EMETTEUR	LOT	TYPE	ZONE/BAT	NIVEAU	NUMERO	INDICE